



	AIRMODULE E9	AIRMODULE E15
AIR X50-90	ANO	NE
AIR X130-170	NE	ANO

MAXIMÁLNÍ DÉLKA POTRUBÍ MEZI VNITŘNÍ JEDNOTKOU A TČ					
POTRUBÍ	AIR X50	AIR X70	AIR X90	AIR X130	AIR X170
ALPEX 26x3	60	33	21	-	-
ALPEX 32x3				60	15

\* DOPORUČUJEME PRŮMĚRY POTRUBÍ PŘEPOČÍTAT PRO DANÝ PŘÍPAD

- LEGENDA:
- TČ .....TEPELNÉ ČERPADLO
  - ELK .....ELEKTROKOTEL
  - T.....TEPLOMĚR
  - M.....MANOMETR
  - PV.....POJISTNÝ VENTIL
  - E.....EXPANZNÍ NÁDOBA
  - BALL...FILTRBALL
  - PC.....OBĚHOVÉ ČERPADLO
  - BS.....BEZPEČNOSTNÍ SESTAVA
  - DP.....DEMINERALIZAČNÍ PATRONA
  - MOF.....MAGNETICKÝ ODKALOVACÍ FILTR

**DODRŽTE POSTUP NAPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU viz.NÁVOD-HROZÍ SPÁLENÍ ELEKTROPATRONY !!!**  
 ZKONTROLUJTE, ZDA VYHOVUJE VESTAVĚNÁ EXPANZNÍ NÁDOBA!!!

ODVOD KONDENZÁTU  
 DEŠŤOVÁ KANALIZACE  
 (DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE)

ODVOD KONDENZÁTU VYBAVIT  
 EL.TOPNÝM KABELM

AIR X + AIRMODUL E + 1x TOPNÝ+ 1x PARALELNÍ CHLADÍCÍ OKRUH

VÝKRES 702b