



	AIRBOX E50-90	AIRBOX E130-170
AIR X50-90	ANO	NE
AIR X130-170	NE	ANO

MAXIMÁLNÍ DÉLKA POTRUBÍ MEZI VNITŘNÍ JEDNOTKOU A TČ					
POTRUBÍ	AIR X50	AIR X70	AIR X90	AIR X130	AIR X170
ALPEX 26x3	60	41	25	-	-
ALPEX 32x3	-	-	-	60	30

* DOPORUČUJEME PRŮMĚRY POTRUBÍ PŘEPOČÍTAT PRO DANÝ PŘÍPAD

LEGENDA:

- TČTEPELNÉ ČERPADLO
- ELK ...ELEKTROKOTEL
- T.....TEPLOMĚR
- M.....MANOMETR
- PV.....POJISTNÝ VENTIL
- E.....EXPANZNÍ NÁDOBA
- BALL...FILTRBALL
- VC.....3-CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
- PC.....OBĚHOVÉ ČERPADLO
- BV.....BAZÉNOVÝ VÝMĚNIK
- TB.....TOP BALL (REGULAČNÍ KOHOUT)
- DP.....DEMINERALIZAČNÍ PATRONA
- MOF.....MAGNETICKÝ ODKALOVACÍ FILTR

HYDRAULICKÝ ZKRAT-PRŮMĚR O DIMENZI MENŠÍ NEŽ POTRUBÍ.MIN.DĚLKA 10xPRŮMĚR POTRUBÍ
ZKONTROLUJTE, ZDA VYHOVUJE VESTAVĚNÁ EXPANZNÍ NÁDOBA!!!
TOTO SCHÉMA VYŽADUJE 1ks MP100 (PŘÍDAVNÉ KARTY REGULACE)

ODVOD KONDENZÁTU VYBAVIT
EL.TOPNÝM KABELM
ODVOD KONDENZÁTU
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
(DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE)

AIR X + AIRBOX E + BAZĚN + 1 x TOPNÝ/CHLADÍCÍ OKRUH

VÝKRES 712