



	AIRBOX S50-90	AIRBOX S130-170
AIR X50-90	ANO	NE
AIR X130-170	NE	ANO

MAXIMÁLNÍ DÉLKA POTRUBÍ MEZI VNITŘNÍ JEDNOTKOU A TČ					
POTRUBÍ	AIR X50	AIR X70	AIR X90	AIR X130	AIR X170
ALPEX 26x3	60	41	25	-	-
ALPEX 32x3	-	-	-	60	30

* DOPORUČUJEME PRŮMĚRY POTRUBÍ PŘEPOČÍTAT PRO DANÝ PŘÍPAD

LEGENDA:

- TČTEPELNÉ ČERPADLO
- KKOTEL
- T.....TEPLOMĚR
- M.....MANOMETR
- PV.....POJISTNÝ VENTIL
- E.....EXPANZNÍ NÁDOBA
- BALL...FILTRBALL
- VC.....3-CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
- PC.....OBĚHOVÉ ČERPADLO
- THM.... TERMOHYDRAULICKÝ VYROVŇAČ
- DP.....DEMINEALIZAČNÍ PATRONA
- MOF.....MAGNETICKÝ ODKALOVACÍ FILTR

POKUD NEMÁ EXTERNÍ KOTEL VNITŘNÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO, JE NUTNÉ INSTALOVAT EXTERNÍ ČERPADLO
 HYDRAULICKÝ ZKRAT-PRŮMĚR O DIMENZI MENŠÍ NEŽ POTRUBÍ.MIN.DÉLKA 10xPRŮMĚR POTRUBÍ
 TOTO SCHÉMA VYŽADUJE 1ks MM100 (PŘÍDAVNÁ KARTA REGULACE)

AIR X + AIRBOX S + 2 x TOPNÝ/CHLADÍCÍ OKRUH

VÝKRES 732